


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подп. и дата.
460-2 13.02.96



Пример условного обозначения установки закладной конструкции с бобышкой, с условным исполнением деталей О, типом присоединения 1, исполнением присоединения ОЗ, исполнением по материалу сталь 20 на условное давление 10 МПа, на трубопроводе:

Установка О1-ОЗ-20-10 ЗК4-1-1-95

- 1.* Размеры для справок
2. Обозначение исполнения присоединения (тип присоединения и размер присоединения) определяется по табл. 2. «Общие указания».
3. Условное исполнение деталей и исполнение по материалу должно соответствовать указанному в табл. 1 «Общие указания».
- 4.** Материал прокладки определяется в зависимости от измеряемой среды и условного давления по ГОСТ 23358-78.
5. Технические требования по СНиП 3.05.05-84.

				Взамени	ЗК4-1-1-95			
				Группа				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бобышка Установка на трубопроводе	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Сучков	В.И.	11.11.95			Стр.	табл.	-
Проф.	Чудинов	В.И.	11.11.95					
Гл. инж.	Чудинов	В.И.	11.11.95		Рез. №	Лист 1 Листов 2		
Н.контр.	Буряков	В.И.	11.11.95		Срок введения			
Инт.	Гуров	В.И.	11.11.95					

Р _у , МПа	Исполнение	Размеры, мм		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3			
				Бобышка ТУ 1891-17416/24-001-95	Прокладка ГОСТ 23358-78	Пробка			
		Количество							
		d*	d ₁	1	1	1	1		
Условное наименование									
до 10	0	M16x1	14,9	БП01-M16x1-50xxx УХЛ	16	—	П-M16x1		
		M16x1,5	14,4	БП01-M16x1,5-50xxx УХЛ		П-M16x1,5			
		M18x1,5	16,4	БП01-M18x1,5-50xxx УХЛ	18	П-M18x1,5 УЗ	—		
		M18x2	16,0	БП01-M18x2-50xxx УХЛ		П-M18x2 УЗ			
		K 1/2"	17,5	БП01-K 1/2"-50xxx УХЛ	—	П-K 1/2"			
		M20x1,5	18,5	БП01-M20x1,5-50xxx УХЛ	20	П-M20x1,5 УЗ	—		
		M22x1,5	20,5	БП01-M22x1,5-50xxx УХЛ	22	П-M22x1,5 УЗ			
		M24x1	23,0	БП01-M24x1-50xxx УХЛ	24	П-M24x1 УЗ			
		M27x2	25,0	БП01-M27x2-50xxx УХЛ	27	П-M27x2 УЗ			
		G 3/4	24,1	БП01-G 3/4-50xxx УХЛ	—	П-G 3/4			
		M30x1,5	28,5	БП01-M30x1,5-50xxx УХЛ	30	П-M30x1,5 УЗ	—		
		M33x1,5	31,0	БП01-M33x1,5-50xxx УХЛ	33	—	П-M33x1,5		
		M33x2	31,0	БП01-M33x2-50xxx УХЛ		П-M33x2 УЗ	—		
		Свыше 10 до 100	1	M16x1	14,9	БПХ1-M16x1-50xxx УХЛ	16	—	П-M16x1
M16x1,5	14,4			БПХ1-M16x1,5-50xxx УХЛ	П-M16x1,5				
2	M18x1,5		16,4	БПХ1-M18x1,5-50xxx УХЛ	18	П-M18x1,5 УЗ	—		
	M18x2		16,0	БПХ1-M18x2-50xxx УХЛ		П-M18x2 УЗ			
M20x1,5	18,5		БПХ1-M20x1,5-50xxx УХЛ	20	П-M20x1,5 УЗ				
M22x1,5	20,5		БПХ1-M22x1,5-50xxx УХЛ	22	П-M22x1,5 УЗ				
3	M27x2		23,0	БПХ1-M27x2-50xxx УХЛ	27	П-M27x2 УЗ	—		
	M24x1		25,0	БПХ1-M24x1-50xxx УХЛ		П-M24x1 УЗ			
4	M30x1,5		28,5	БПХ1-M30x1,5-50xxx УХЛ	30	П-M30x1,5 УЗ		—	
	M33x1,5		31,0	БПХ1-M33x1,5-50xxx УХЛ		—			
	4		M33x2	31,0	БПХ1-M33x2-50xxx УХЛ	33	П-M33x2 УЗ		—

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подп. и дата.
460-2 13.02.96