


Сертификат качества 3.1
DIN EN 10 204
Inspection Certificate 3.1

Заказчик Customer		ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг"					
Договор/Contract №				Дата/date			
Письмо/Inquiry №				Дата/date			
Специфик./Spesification №				Дата/date			
Продукция Test piece		Металлорукав RS439L12 В2Л.Г-Ф2Л.Г (33259) DN50 PN16 LN1,5					
Количество (шт.) Quantity (pieces)	2	Dy (мм) DN (mm)	50	Длина(мм) NL(mm)	1500	Рy (МПа) PN (MPa)	1,6
Контрольное испытание Test carried out		давление (bar) pressure		рабочее тело test medium		замечания remarks	
1	Тест на герметичность Tightness test	1,6		газ / gas		нет / no	
2	Тест на прочность Pressure test	24		вода / water		нет / no	
3	Внешний вид и размеры surface and dimensions	Без отклонений/without objection					
Данные по компонентам Components data				Примечание / Notes			
наименование name		материал material:					
Гофра Corrugated part		1.4541					
Оплетка Braiding		1.4301					
Стакан Sleeve		1.4301					
Фланцы Flanges		09Г2С					
Результат испытаний Test results:		Соответствие установленным требованиям Specified requirements are satisfied					
Данные производства Production data		Заказ-наряд № Production order #		343	Партия № Lot #		20
Приложение: Attachments:							
		Отметка ОТК Inspection acceptance mark		штамп ОТК stamp			
				подпись signature			
				дата date		02.08.2017	
ООО "СП Витценманн Руссия" / Witzenmann Russia 450010, РБ, г. Уфа, ул. Летчиков 2/7 тел. (347) 295-96-50, 295-97-16 Факс: (347) 295-96-51							