

Для схемы ЧРЭП ЭД 0,4 кВ

		□ -ХТ					
В схему РУНН-0,4 кВ	119	1	HS1-Стоп	1	119	Цепи =230В	
	121	2	HS2-Пуск	2	121		
	123	3	HS-блокировка	3	123		
	125	4	com	4	125		
		5	Резерв	5			
Из схемы РУНН-0,4 кВ	131	6	IA-токовый сигнал	6	131	Цепи =24В	
	133	7	IA-токовый сигнал	7	133		
	201	8	ZL-Дистанционный режим	8	201		
	203	9	ZL-Дистанционный режим	9	203		
	205	10	XA-Авария	10	205		
	207	11	XA-Авария	11	207		
Из схемы РУНН-0,4 кВ	209	12	XL-В работе	12	209	Цепи =24В	
	211	13	XL-В работе	13	211		
	213	14	XL2-Готовность	14	213		
	215	15	XL2-Готовность	15	215		
	217	16	ZL1- "Стоп" по месту	16	217		
	219	17	ZL1- "Стоп" по месту	17	219		
	221	18	ZL2- "Пуск" по месту	18	221		
	223	19	ZL2- "Пуск" по месту	19	223		
		20	Резерв	20			

Из схемы АСУ ТП:
Дистанционный Стоп
Дистанционный Пуск
Блокировка
Общая точка
Аналоговый сигнал 4-20 мА "Величина тока"
Сигнализация положения "Дист." ключа выбора режима работы (мест.-дист.)
Сигнал "Авария" (Неисправность)
Сигнал "В работе"
Сигнал "Готовность"
Нажатие кнопки "Стоп" по месту
Нажатие кнопки "Пуск" по месту

□ -ХТ Клемная колодка на 20 клемм с размыкателем

Откуда		4200-ОТС-03
№	Наименование потребителя	Поз.
1	ЧРЭП, 1QF1	□ -ХТ
2	ЧРЭП, 1QF2	□ -ХТ
3	ЧРЭП, 1QF3	□ -ХТ
4	ЧРЭП, 1QF4	□ -ХТ
5	ЧРЭП, 1QF5	□ -ХТ
6	ЧРЭП, 1QF6	□ -ХТ

Откуда		4200-ОТС-04
№	Наименование потребителя	Поз.
1	ЧРЭП, 2QF2	□ -ХТ
2	ЧРЭП, 2QF3	□ -ХТ
3	ЧРЭП, 2QF4	□ -ХТ
4	ЧРЭП, 2QF5	□ -ХТ
5	ЧРЭП, 2QF6	□ -ХТ
6	ЧРЭП, 2QF7	□ -ХТ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

80633-Р-4200-01-002-ЭТ.СХЗ					
80633-R-4200-01-002-ET.SH3					
Иркутский завод полимеров (ИЗП)					
Irkutsk Polymer Plant (IPP)					
В	-	Нов.		<i>[Signature]</i>	09.2021
Изм. Rev.	Кол.уч. Parts	Лист Page	№ док. Doc. No.	Подпись Signature	Дата Date
Исполнил Writer	Масальский			<i>[Signature]</i>	09.2021
Проверил Checked by	Свицкий			<i>[Signature]</i>	09.2021
Нач. отдела Chief of depart.	Свицкий			<i>[Signature]</i>	09.2021
Н.контроль Norm Contr.	Мультан			<i>[Signature]</i>	09.2021
ГИП Project manager	Якимович			<i>[Signature]</i>	09.2021
Титул 4200. Котельная №1			Title 4200. Boiler house №1		
4200-ОТС-03, 4200-ОТС-04.			Щаф выходных клеммников.		
Схема электрическая (предварительная)					
Стадия Stage	Лист Page	Листов Amount			
Р		1			
		БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ BELNIPIENERGOPROM			